

■学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校)

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 ※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	那加第一小学校 普通教室棟 管理特別教室棟	各務原市那加 手力町22-5	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.35 CTU・SD=0.37	耐震改修済	H25工事済	
2	那加第二小学校 普通教室棟	各務原市那加 雲雀町1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.79	耐震改修済	H22工事済	
3	那加第三小学校 普通教室棟	各務原市那加 東亜町1-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.40 CTU・SD=1.01	耐震改修済	H19工事済	
4	川島小学校 普通教室棟 管理教室棟 特別教室棟	各務原市川島 河田町1041-3	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.40 CTU・SD=0.92	耐震改修済	H25工事済	
5	鵜沼第三小学校 普通教室棟 管理普通教室棟	各務原市新鵜 沼台4-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.35 CTU・SD=0.85	耐震改修済	H25工事済	
6	川島中学校 管理・普通・特別教室棟	各務原市川島 河田町1028-1	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.41 CTU・SD=0.76	耐震改修済	H23工事済	
7	蘇原中学校 管理・普通・特別教室棟	各務原市蘇原 青雲町1-10	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.36 CTU・SD=0.86	耐震改修済	H25工事済	

※ Is/Iso \geq 1.0 かつ CTU・SD \geq 0.3 の場合、倒壊し又は崩壊する危険性が低い

■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 ※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	各務原市本庁舎	各務原市那加桜町1-69	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.46 CTU・SD=0.29	建替え	H31着工予定	

※ Is/Iso \geq 1.0 かつ CTU・SD \geq 0.3 の場合、倒壊し又は崩壊する危険性が低い