月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：大伊木配水池
・採水場所名：各務原町西公園
・採水場所住所：鵜沼各務原町２丁目８６番地６
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項目	基準値	令和4年4月15日	令和4年5月13日	令和4年6月1日	令和4年7月8日	令和4年8月9日	令和4年9月7日	令和4年10月17日	令和4年11月8日	令和4年12月6日	令和5年1月13日	令和5年2月2日	令和5年3月1日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3 mg/L	8.0 mg/L	8.3 mg/L	7.7 mg/L	7.1 mg/L	6.9 mg/L	6.7 mg/L	6.7 mg/L	7.0 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：八木山低区配水池
・採水場所名：松田公園
・採水場所住所：松が丘2丁目98番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　目	基　準　値	令和4年4月15日	令和4年5月13日	令和4年6月1日	令和4年7月8日	令和4年8月9日	令和4年9月7日	令和4年10月17日	令和4年11月8日	令和4年12月6日	令和5年1月13日	令和5年2月2日	令和5年3月1日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3 mg/L	8.0 mg/L	8.3 mg/L	7.7 mg/L	7.2 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.6 mg/L	6.9 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：八木山高区配水池
・採水場所名：つつじが丘公園東広場
・採水場所住所：つつじが丘4丁目148番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　目	基　準　値	令和4年4月15日	令和4年5月11日	令和4年6月3日	令和4年7月8日	令和4年8月3日	令和4年9月2日	令和4年10月17日	令和4年11月7日	令和4年12月2日	令和5年1月13日	令和5年2月1日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3 mg/L	8.0 mg/L	8.2 mg/L	7.7 mg/L	7.4 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.7 mg/L	6.2 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：緑苑配水池
・採水場所名：宝積寺北公園
・採水場所住所：鵜沼宝積寺町6丁目73番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項目	基準値	令和4年4月15日	令和4年5月11日	令和4年6月3日	令和4年7月8日	令和4年8月3日	令和4年9月2日	令和4年10月17日	令和4年11月7日	令和4年12月2日	令和5年1月13日	令和5年2月1日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4 mg/L	8.0 mg/L	8.1 mg/L	7.7 mg/L	7.4 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	6.7 mg/L	6.3 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：緑苑中区配水池
・採水場所名：緑苑西公園
・採水場所住所：緑苑西3丁目104番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項目	基準値	令和4年4月15日	令和4年5月11日	令和4年6月3日	令和4年7月8日	令和4年8月3日	令和4年9月2日	令和4年10月17日	令和4年11月7日	令和4年12月2日	令和5年1月13日	令和5年2月1日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3 mg/L	8.0 mg/L	8.1 mg/L	7.7 mg/L	7.4 mg/L	6.9 mg/L	6.7 mg/L	6.7 mg/L	6.2 mg/L	7.0 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：緑苑高区配水池
・採水場所名：新鵜沼東公園
・採水場所住所：新鵜沼台３丁目１４９番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　目	基　準　値	令和4年4月15日	令和4年5月11日	令和4年6月3日	令和4年7月8日	令和4年8月3日	令和4年9月2日	令和4年10月17日	令和4年11月7日	令和4年12月2日	令和5年1月13日	令和5年2月1日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3 mg/L	8.0 mg/L	8.2 mg/L	7.7 mg/L	7.5 mg/L	6.9 mg/L	6.7 mg/L	6.7 mg/L	6.2 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：三井水源地
・配水系統名：三井山配水池
・採水場所名：三井北公園
・採水場所住所：三井北町３丁目７３番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　目	基　準　値	令和4年4月15日	令和4年5月13日	令和4年6月1日	令和4年7月8日	令和4年8月9日	令和4年9月7日	令和4年10月17日	令和4年11月8日	令和4年12月6日	令和5年1月13日	令和5年2月2日	令和5年3月1日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4 mg/L	8.0 mg/L	8.3 mg/L	7.7 mg/L	7.1 mg/L	6.9 mg/L	6.7 mg/L	6.6 mg/L	6.9 mg/L	7.0 mg/L	7.1 mg/L	7.3 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：西市場水源地
・配水系統名：尾崎配水池
・採水場所名：尾崎公園
・採水場所住所：尾崎北町４丁目４番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　目	基　準　値	令和4年4月14日	令和4年5月13日	令和4年6月3日	令和4年7月6日	令和4年8月4日	令和4年9月2日	令和4年10月5日	令和4年11月8日	令和4年12月2日	令和5年1月10日	令和5年2月3日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5 mg/L	7.5 mg/L	7.4 mg/L	7.3 mg/L	7.4 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L	7.0 mg/L	6.6 mg/L	7.4 mg/L	7.5 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：西市場水源地
・配水系統名：川崎山配水池
・採水場所名：新田公園
・採水場所住所：那加新田町１丁目１番地２６
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　　目	基　準　値	令和4年4月14日	令和4年5月13日	令和4年6月3日	令和4年7月6日	令和4年8月4日	令和4年9月2日	令和4年10月5日	令和4年11月8日	令和4年12月2日	令和5年1月10日	令和5年2月3日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4 mg/L	7.6 mg/L	7.3 mg/L	7.3 mg/L	7.4 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L	7.1 mg/L	6.5 mg/L	7.4 mg/L	7.5 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：西市場水源地
・配水系統名：須衛配水池
・採水場所名：松が丘西公園
・採水場所住所：松が丘１丁目１４１番地２９
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　　目	基　準　値	令和4年4月15日	令和4年5月13日	令和4年6月1日	令和4年7月8日	令和4年8月9日	令和4年9月7日	令和4年10月17日	令和4年11月8日	令和4年12月6日	令和5年1月13日	令和5年2月2日	令和5年3月1日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4 mg/L	7.4 mg/L	7.5 mg/L	7.6 mg/L	7.3 mg/L	7.3 mg/L	7.0 mg/L	7.0 mg/L	7.3 mg/L	7.3 mg/L	7.5 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：西市場水源地
・配水系統名：地獄洞配水池
・採水場所名：天狗谷遺跡
・採水場所住所：須衛２４０３番地５
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項　　　目	基　準　値	令和4年4月15日	令和4年5月13日	令和4年6月1日	令和4年7月8日	令和4年8月9日	令和4年9月7日	令和4年10月17日	令和4年11月8日	令和4年12月6日	令和5年1月13日	令和5年2月2日	令和5年3月1日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5 mg/L	7.5 mg/L	7.5 mg/L	7.5 mg/L	7.3 mg/L	7.4 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L	7.4 mg/L	7.3 mg/L	7.5 mg/L	7.3 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：小網水源地
・配水系統名：小網水源地
・採水場所名：招魂社
・採水場所住所：川島松原町302番地
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項目	基準値	令和4年4月14日	令和4年5月13日	令和4年6月3日	令和4年7月6日	令和4年8月4日	令和4年9月2日	令和4年10月5日	令和4年11月8日	令和4年12月2日	令和5年1月10日	令和5年2月3日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3 mg/L	5.4 mg/L	5.4 mg/L	5.3 mg/L	5.4 mg/L	5.3 mg/L	5.5 mg/L	5.3 mg/L	4.8 mg/L	5.4 mg/L	5.2 mg/L	5.3 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：笠田水源地
・配水系統名：笠田水源地
・採水場所名：リバーサイドオアシス
・採水場所住所：川島渡町６５５番地１
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項目	基準値	令和4年4月14日	令和4年5月13日	令和4年6月3日	令和4年7月6日	令和4年8月4日	令和4年9月2日	令和4年10月5日	令和4年11月8日	令和4年12月2日	令和5年1月10日	令和5年2月3日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.9 mg/L	8.9 mg/L	9.0 mg/L	9.0 mg/L	9.2 mg/L	9.0 mg/L	9.3 mg/L	8.9 mg/L	8.2 mg/L	8.9 mg/L	8.9 mg/L	8.9 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。

月例給水栓簡易項目検査結果

・水源種別：地下水
・水道水源名：弥平島水源地
・配水系統名：弥平島水源地
・採水場所名：弥平島水源地
・採水場所住所：下中屋町字弥平島９１８番地２
・水質検査委託機関名：（株）環境科学研究所

No.	項目	基準値	令和4年4月14日	令和4年5月13日	令和4年6月3日	令和4年7月6日	令和4年8月4日	令和4年9月2日	令和4年10月5日	令和4年11月8日	令和4年12月2日	令和5年1月10日	令和5年2月3日	令和5年3月3日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.0 mg/L	10.0 mg/L	11.0 mg/L	11.0 mg/L	12.0 mg/L	10.0 mg/L	12.0 mg/L	11.0 mg/L	9.9 mg/L	10.0 mg/L	10.0 mg/L	10.0 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.3	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につきましては、異常は認められませんでした。