原水全項目検査結果

[水質検査委託機関]（株）環境科学研究所

[判定及び備考] 令和8年8月4日から令和8年8月5日に採水をした各務原市の全取水井において、基準値以下であった。
水道水質基準項目である、22「塩素酸」～32「ホルムアルデヒド」については、消毒による副生成物のため、原水については検査不要とする。

No.	項目	基準値	三井水源地												
			三井No.1取水井	三井No.2取水井	三井No.3取水井	三井No.4取水井	三井No.5取水井	三井No.6取水井	三井No.7取水井	三井No.8取水井	三井No.9取水井	三井No.10取水井	三井No.11取水井	三井No.12取水井	三井No.13取水井
			令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日					令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	—	—	—	—	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、 0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	—	—	—	—	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、 0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	—	—	—	—	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、 0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	—	—	—	—	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	—	—	—	—	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.9 mg/L	1.5 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.1 mg/L	2.1 mg/L	—	—	—	—	2.2 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、 0.8 mg/L以下	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L	0.1 mg/L	0.05 mg/L未満	—	—	—	—	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、 1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	—	—	—	—	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	—	—	—	—	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1，4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	—	—	—	—	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	—	—	—	—	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	ペルフルオロ及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	0.0002 mg/L	0.000032 mg/L	0.000046 mg/L	0.00012 mg/L	0.000024 mg/L	0.00015 mg/L	—	—	—	—	0.00019 mg/L	0.000095 mg/L	0.00011 mg/L
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン（23，25，29，30の総和）	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、 1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	—	—	—	—	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、 0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	—	—	—	—	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、 0.3 mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.04 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L	—	—	—	—	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L	0.01 mg/L未満
36	銅及びその化合物	銅の量に関して、 1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	—	—	—	—	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、 200 mg/L以下	9.8 mg/L	9.8 mg/L	11 mg/L	9.9 mg/L	9.4 mg/L	8.7 mg/L	—	—	—	—	11 mg/L	12 mg/L	10 mg/L
38	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、 0.05 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—	—	—	—	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5 mg/L	7.0 mg/L	7.9 mg/L	6.2 mg/L	6.2 mg/L	5.4 mg/L	—	—	—	—	5.9 mg/L	6.3 mg/L	6.5 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	43 mg/L	38 mg/L	47 mg/L	46 mg/L	46 mg/L	39 mg/L	—	—	—	—	46 mg/L	47 mg/L	46 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	120 mg/L	100 mg/L	130 mg/L	120 mg/L	97 mg/L	110 mg/L	—	—	—	—	110 mg/L	140 mg/L	130 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	—	—	—	—	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	—	—	—	—	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	—	—	—	—	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	—	—	—	—	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
46	フェノール類	フェノールの量に換算して、 0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	—	—	—	—	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	—	—	—	—	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	5.8以上～8.6以下	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.3	—	—	—	—	6.4	6.3	6.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	—	—	—	—	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	—	—	—	—	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

原水全項目検査結果

[水質検査委託機関]（株）環境科学研究所
[判定及び備考]令和8年8月4日から令和8年8月5日に採水をした各務原市の全取水井において、基準値以下であった。
水道水質基準項目である、22「塩素酸」～32「ホルムアルデヒド」については、消毒による副生成物のため、原水については検査不要とする。

No.	項目	基準値	西市場水源地									小網水源地			笠田水源地	弥平島水源地
			西市場No.1取水井	西市場No.2取水井	西市場No.3取水井	西市場No.4取水井	西市場No.5取水井	西市場No.6取水井	西市場No.7取水井	西市場No.8取水井	西市場No.9取水井	小網No.1取水井	小網No.2取水井	河田No.1取水井	笠田No.1取水井	弥平島取水井
			令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	6
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、 0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、 0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、 0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、 0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.1 mg/L	2.8 mg/L	2.0 mg/L	2.4 mg/L	3.3 mg/L	2.2 mg/L	3.8 mg/L	2.7 mg/L	2.8 mg/L	0.9 mg/L	1.2 mg/L	1.8 mg/L	1.9 mg/L	1.1 mg/L
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、 0.8 mg/L以下	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.08 mg/L	0.09 mg/L	0.07 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、 1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1，4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	ペルフルオロ及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	0.000007 mg/L	0.000005 mg/L	0.000006 mg/L	0.000005 mg/L未満	0.000009 mg/L	0.000006 mg/L	0.000009 mg/L	0.000007 mg/L	0.000007 mg/L	0.000006 mg/L	0.00001 mg/L	0.000016 mg/L	0.000011 mg/L	0.00002 mg/L
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン（23，25，29，30の総和）	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、 1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、 0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、 0.3 mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.02 mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
36	銅及びその化合物	銅の量に関して、 1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、 200 mg/L以下	9.4 mg/L	8.8 mg/L	9.4 mg/L	8.8 mg/L	10 mg/L	8 mg/L	10 mg/L	8.6 mg/L	8.7 mg/L	7.6 mg/L	7.7 mg/L	9.6 mg/L	9.8 mg/L	8.9 mg/L
38	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、 0.05 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3 mg/L	5.8 mg/L	7.9 mg/L	7.7 mg/L	6.8 mg/L	5.2 mg/L	6.9 mg/L	6.2 mg/L	7.0 mg/L	4.6 mg/L	4.2 mg/L	5.7 mg/L	9.0 mg/L	11.0 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	47 mg/L	43 mg/L	41 mg/L	39 mg/L	49 mg/L	38 mg/L	50 mg/L	44 mg/L	45 mg/L	28 mg/L	40 mg/L	45 mg/L	46 mg/L	54 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	120 mg/L	120 mg/L	110 mg/L	110 mg/L	120 mg/L	92 mg/L	120 mg/L	100 mg/L	100 mg/L	78 mg/L	87 mg/L	110 mg/L	110 mg/L	110 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
46	フェノール類	フェノールの量に換算して、 0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	5.8以上～8.6以下	6.3	6.3	6.4	6.2	6.4	6.2	6.4	6.4	6.4	6.9	6.8	6.7	6.8	6.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満