月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 大伊木配水池
[採水場所名] 各務原町西公園
[採水場所住所] 鵜沼各務原町2丁目86番地6
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月9日	令和7年6月4日	令和7年7月8日	令和7年8月8日	令和7年9月4日	令和7年10月7日	令和7年11月5日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月10日	令和8年3月5日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7 mg/L	7.7 mg/L	7.6 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.6 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.6 mg/L	6.9 mg/L	7.3 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 八木山低区配水池
[採水場所名] 松田公園
[採水場所住所] 松が丘2丁目98番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月9日	令和7年6月4日	令和7年7月8日	令和7年8月8日	令和7年9月4日	令和7年10月7日	令和7年11月5日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月10日	令和8年3月5日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5 mg/L	7.8 mg/L	7.5 mg/L	7.0 mg/L	7.0 mg/L	6.5 mg/L	6.3 mg/L	6.3 mg/L	6.6 mg/L	7.0 mg/L	7.3 mg/L	7.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 八木山高区配水池
[採水場所名] つつじが丘公園東広場
[採水場所住所] つつじが丘4丁目148番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月8日	令和7年6月9日	令和7年7月8日	令和7年8月6日	令和7年9月5日	令和7年10月7日	令和7年11月6日	令和7年12月5日	令和8年1月15日	令和8年2月6日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4 mg/L	7.7 mg/L	7.6 mg/L	7.1 mg/L	6.8 mg/L	6.5 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.5 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 緑苑配水池
[採水場所名] 宝積寺北公園
[採水場所住所] 鵜沼宝積寺町6丁目73番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月8日	令和7年6月9日	令和7年7月8日	令和7年8月6日	令和7年9月5日	令和7年10月7日	令和7年11月6日	令和7年12月5日	令和8年1月15日	令和8年2月6日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5 mg/L	7.7 mg/L	7.6 mg/L	7.0 mg/L	6.7 mg/L	6.5 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.5 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 緑苑中区配水池
[採水場所名] 緑苑西公園
[採水場所住所] 緑苑西3丁目104番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月8日	令和7年6月9日	令和7年7月8日	令和7年8月6日	令和7年9月5日	令和7年10月7日	令和7年11月6日	令和7年12月5日	令和8年1月15日	令和8年2月6日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5 mg/L	7.7 mg/L	7.6 mg/L	7.0 mg/L	6.8 mg/L	6.5 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.6 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 緑苑高区配水池
[採水場所名] 新鵜沼東公園
[採水場所住所] 新鵜沼台3丁目149番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月8日	令和7年6月9日	令和7年7月8日	令和7年8月6日	令和7年9月5日	令和7年10月7日	令和7年11月6日	令和7年12月5日	令和8年1月15日	令和8年2月6日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4 mg/L	7.7 mg/L	7.7 mg/L	7.1 mg/L	6.7 mg/L	6.5 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.6 mg/L	7.1 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 三井水源地
[配水系統名] 三井山配水池
[採水場所名] 三井北公園
[採水場所住所] 三井北町3丁目73番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月9日	令和7年6月4日	令和7年7月8日	令和7年8月8日	令和7年9月4日	令和7年10月7日	令和7年11月5日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月10日	令和8年3月5日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7 mg/L	7.7 mg/L	7.7 mg/L	7.0 mg/L	6.8 mg/L	6.5 mg/L	6.4 mg/L	6.3 mg/L	6.6 mg/L	6.8 mg/L	7.4 mg/L	7.1 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 西市場水源地
[配水系統名] 尾崎配水池
[採水場所名] 尾崎公園
[採水場所住所] 尾崎北町４丁目４番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月11日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月4日	令和7年8月7日	令和7年9月5日	令和7年10月9日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	7.1 mg/L	6.8 mg/L	7.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 西市場水源地
[配水系統名] 川崎山配水池
[採水場所名] 新田公園
[採水場所住所] 那加新田町1丁目1番地26
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月11日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月4日	令和7年8月7日	令和7年9月5日	令和7年10月9日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.9 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L	7.0 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	6.9 mg/L	6.7 mg/L	6.9 mg/L	6.9 mg/L	7.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 西市場水源地
[配水系統名] 須衛配水池
[採水場所名] 松が丘西公園
[採水場所住所] 松が丘1丁目141番地29
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月9日	令和7年6月4日	令和7年7月8日	令和7年8月8日	令和7年9月4日	令和7年10月7日	令和7年11月5日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月10日	令和8年3月5日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1 mg/L	7.2 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L	7.0 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.9 mg/L	6.9 mg/L	6.9 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 西市場水源地
[配水系統名] 地獄洞配水池
[採水場所名] 天狗谷遺跡
[採水場所住所] 須衛2403番地5
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月10日	令和7年5月9日	令和7年6月4日	令和7年7月8日	令和7年8月8日	令和7年9月4日	令和7年10月7日	令和7年11月5日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月10日	令和8年3月5日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2 mg/L	7.2 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L	7.0 mg/L	6.9 mg/L	6.9 mg/L	6.8 mg/L	6.9 mg/L	6.9 mg/L	7.1 mg/L	7.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 小網水源地
[配水系統名] 小網水源地
[採水場所名] 招魂社
[採水場所住所] 川島松原町302番地
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月11日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月4日	令和7年8月7日	令和7年9月5日	令和7年10月9日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0 mg/L	5.2 mg/L	5.1 mg/L	5.4 mg/L	5.3 mg/L	5.4 mg/L	5.3 mg/L	5.2 mg/L	5.2 mg/L	5.3 mg/L	5.2 mg/L	5.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 笠田水源地
[配水系統名] 笠田水源地
[採水場所名] リバーサイドオアシス
[採水場所住所] 川島渡町655番地1
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月11日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月4日	令和7年8月7日	令和7年9月5日	令和7年10月9日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.8 mg/L	9.0 mg/L	9.0 mg/L	9.0 mg/L	8.9 mg/L	8.9 mg/L	8.8 mg/L	9.2 mg/L	8.9 mg/L	8.9 mg/L	9.0 mg/L	9.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

月例給水栓簡易項目検査結果

[水源種別] 地下水
[水道水源名] 弥平島水源地
[配水系統名] 弥平島水源地
[採水場所名] 弥平島水源地
[採水場所住所] 下中屋町字弥平島９１８番地２
[水質検査委託機関名] (株)環境科学研究所
[判定及び備考] 下記項目に依る検査結果は、水質基準に適する。
なお、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査についても、異常は認められない。

No.	項目	基準値	令和7年4月11日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月4日	令和7年8月7日	令和7年9月8日	令和7年10月9日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月11日
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5 mg/L	9.7 mg/L	11.0 mg/L	11.0 mg/L	12.0 mg/L	12.0 mg/L	12.0 mg/L	11.0 mg/L	11.0 mg/L	10.0 mg/L	9.8 mg/L	9.8 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満