

3 原水水質検査計画（別表2）

（水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による原水検査等）

水道事業名	浄水場名並び水源名	水源種別 (被圧地下水・地表水・被圧地下水以外の地下水等)	浄水方法	過去の指標菌の検出の有無	リスクレベル	原水等の検査			備考
						指標菌	クリプトスポリジウム等	全項目検査実施月	
						頻度 回/年	頻度 回/年		
各務原市上水道	三井水源地 1号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 2号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 3号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 4号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 5号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 6号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 11号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 12号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	三井水源地 13号取水井	被圧地下水	活性炭処理、曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 1号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 2号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 3号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 4号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 5号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 6号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 7号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 8号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	西市場水源地 9号取水井	被圧地下水	曝気及び塩素滅菌	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	河田取水ポンプ場 1号取水井	被圧地下水	塩素滅菌のみ	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	小網水源地 1号取水井	被圧地下水	塩素滅菌のみ	有	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	小網水源地 2号取水井	被圧地下水	塩素滅菌のみ	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	笠田水源地 1号取水井	被圧地下水	塩素滅菌のみ	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。
各務原市上水道	弥平島水源地 取水井	被圧地下水	塩素滅菌のみ	無	L1	4	0	5月	L1だが、水質検査等はL2にて対応する。

※常時使用する全ての水源について記入すること。