

別記1-1

製造所等定期点検記録表（積載式移動タンク貯蔵所を除く。）

事業所名							
所在地							
点検対象	製造所等の区分						
	設置許可 年月日・番号	年	月	日 第 号			
	完成検査年月日	年	月	日			
	施設名又は 呼称番号						
	危険物の類別、 品名（品目）、最大貯蔵量又は最大取扱量、倍数						
点検実施者	危険物取扱者	所 属					
		氏 名	Ⓜ				
		免状の区分		免状番号			
	危険物施設保安員	所 属					
		氏 名	Ⓜ				
	上記以外の者	会 社 名					
		所 属					
		氏 名	Ⓜ				
	立会危険物取扱者	所 属					
		氏 名	Ⓜ				
免状の区分			免状番号				
点検年月日	年	月	日	保存期限	年	月	日

泡消火設備点検表

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日及び措置内容
水源	水槽等	漏水等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無			
	水量・水状	水量（位）の適否	目視		
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視		
給水装置	腐食、損傷等の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
呼水装置	呼水槽	漏水の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		水量、水状の適否	目視		
	バルブ	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	自動給水装置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	減水警報装置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	加圧	電動機	変形、損傷等の有無	目視	
固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無			目視及びハンマーテスト		
軸受部、回転部等の給油状況			目視		
機能の適否			作動確認		
異音、異常振動、異常発熱等の有無			作動確認		
送水装置	本体	変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
		機能の適否	作動確認		
	燃料タンク	漏えいの有無	目視		
		腐食、変形等の有無	目視		
		量の適否	目視		
		バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	潤滑油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		

加 圧 機 送 水 装 置	内 燃 機	蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
	関	動 力 伝 達 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否		作動確認			
	回転数の適否		回転計の指針確認			
	送	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	水	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			周囲の可燃物等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	装 置	ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びテストハンマー		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			機能の適否	作動確認		
			著しい漏水の有無	作動確認		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			流量及び圧力の適否	目視		
連成計等の指示状況			作動確認			
薬 剤 貯 蔵 タン ク	タ ン ク	漏えいの有無	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視及びハンマーテスト			
		配管取付部のゆるみ等の有無	目視及びハンマーテスト			
		固定ボルト等の腐食、ゆるみ及び脱落等の有無	目視			
		通気管等の目づまり等の有無	目視			
		蓋圧式のものについては圧力計の指示状況	目視			
		ベローズを使用のものについてはその老化、損傷の有無	目視			
	消 火 薬 剤	変質、沈殿物の有無	目視（サンプル採取による。）			
		量の適否	目視			
薬 剤 混 合 装 置 等	変形、損傷等の有無	目視				
	機能の適否	糖度計による確認				

起 動 装 置	手 動 起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視			
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
			機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動 装 置	起動用水圧開閉装置 (圧力スイッチ、圧力タンク)		変形、損傷等の有無	目視		
				圧力計の指示状況	目視		
				機能の適否	作動確認		
		火災感知装置(感知器、閉鎖型ヘッド)		変形、損傷等の有無	目視		
				周囲の障害物の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤		変形、損傷等の有無	目視			
			操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視			
			電源灯の店頭状況	目視			
	ス イ ッ チ 類		変形、損傷等の有無	目視			
			端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
			開閉状況	目視			
	ヒ ュ ー ズ 類		機能の適否	作動確認			
			損傷、溶断等の有無	目視			
			種類、容量の適否	目視			
	継 電 器		予備品の有無	目視			
			端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
			接点の焼損等の有無	目視			
	結 線 接 続		機能の適否	作動確認			
			ゆるみ、脱落等の有無	目視			
流 水 検 知 装 置 (又は圧力検知装置)		被覆の損傷等の有無	目視				
		変形、損傷等の有無	目視				
自 動 警 報 弁 (又は流水作動弁)		機能の適否	作動確認				
		変形、損傷等の有無	目視				
リターディングチャンパー		機能の適否	作動確認				
		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視				
圧 力 ス イ ッ チ		機能の適否	作動確認				
		変形、損傷等の有無	目視				
警 報 、 表 示 装 置		機能の適否	作動確認				
		変形、損傷等の有無	目視				
配 管 等	バルブ類(選択弁及び一斉開放弁を含む。)		開閉状態及び機能の適否	手動確認			
			変形、損傷等の有無	目視			
	ろ 過 装 置		変形、損傷等の有無	目視			

配管等	ろ過装置	ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視（取り外して行う。）		
	配管 （可撓部を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）		
		ドレンピットの損傷等の有無	目視		
底部泡注入法の外部格筒	変形、損傷等の有無	目視			
	ホース格納状態の適否	目視			
泡放出口	泡ヘッド	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け角度の適否	目視		
		空気取入口のつまりの有無	目視		
		機能の適否	放射試験の際確認		
	泡チャンバー	本体の腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		封板の取付状態及び損傷の有無	目視（取り外して行う。）		
		空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無	目視		
		機能の適否	放射試験の際確認		
	泡モニターノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		空気取入口及びフィルターのつまりの有無	目視		
		機能の適否	放射試験の際確認		
	泡消火栓	消火栓箱等	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
周囲障害物の有無			目視		
附属工具备え付けの有無			目視		
標識の適否			目視		
ホース及びノズル		変形、損傷等の有無	目視		
		本数の適否	目視		
		機能の適否	放射試験の際確認		
表示灯		損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
連結送液口		変形、損傷等の有無	目視		
	周囲障害物の有無	目視			
	表示の適否	目視			
本体	変形、損傷等の有無	目視			
	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンマーテスト			
	軸受部、回転部等の給油状況	目視			
	異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認			
	絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定			

予 自 家 備 電 設 動 備 力 源	本	体	機能の適否	作動確認			
	燃 料 タ ン ク		漏えいの有無	目視			
			腐食、変形等の有無	目視			
			量の適否	目視			
			バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認			
	潤	滑	油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
	蓄 電 池			腐食、変形、損傷等の有無	目視		
				電解液量の適否	目視		
				端子電圧の適否	電圧測定		
	冷 却 装 置			冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
				変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	給 排 気 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
				周囲の可燃物等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	蓄 電 池 設 備			変形、損傷等の有無	目視		
				端子ボルトのゆるみ等の有無	目視		
				電解液量の適否	目視		
				機能の適否	作動確認		
	起 動 装 置			腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			操作部周囲の障害物の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
そ	の	他					