

資料7 電気・機械要求性能表

	電灯	コンセント	LAN・Wi-Fi		OA フロ ア	電話		時計	TV 受信 設備	放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考
			管理者 無線	一般 無線		外線	内線								冷房	暖房	
体育館	メインアリーナ																
	メインアリーナ	1500以上※	適宜	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	観覧席	500以上	適宜	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	
	ランニング・ウォーキングコース	300以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
	サブアリーナ																
	サブアリーナ	1000以上	適宜	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	観覧席	500以上	適宜	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
	武道場(畳)																
	柔道場(畳)	750以上	適宜	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	武道場(板)兼多目的室																
	武道場(板)兼多目的室	750以上	適宜	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	トレーニングルーム																
	トレーニングルーム	500以上	適宜	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	キッズルーム																
	キッズルーム	300以上	適宜	—	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	手洗い設置
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	管理部																
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	—	表示	—	—	○	○	
	放送室	500以上	適宜	—	○	—	—	○	○	○	操作	—	—	—	○	○	
	機械・電気室	150以上	適宜	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	手洗い設置
	災害対策用倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	役員室	500以上	適宜	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	手洗い設置
	医務室	500以上	適宜	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	手洗い設置
	選手更衣室兼小会議室	500以上	適宜	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
	共用部																
	男子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	女子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	授乳室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
	給湯室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—	
	ホール	300以上	適宜	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	ホール(エントランスロビー)	300以上	適宜	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	
	ラウンジ	300以上	適宜	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	休憩コーナー	300以上	適宜	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	廊下・階段	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
防災公園	屋外トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	防災備蓄倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	駐車場	10以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	駐輪場	10以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	

※バスケットボール及びバレーボールのセンターコート1面の場合における競技エリア(コートライン内及びコートライン外プレイエリア)は1500Lxとし、その他は1,000Lx以上とすること