PFOS・PFOA　検査データ

：運用を停止している取水井を示す。集合水の検査試料水においても当該取水井の水は含んでいない。

単位　：ng/L
定量限界：5ng/L

別紙１

		R2		R3												R4												R5												R6											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	クロスチェック	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
三井	原水集合	99																	67	58	57	52	55	75	54	72	130	82	74	89	110	77	65	58	56	69	77	58	60	75	68	110	64	61	76	92						
	No. 1取水							110											200				170			260				160				180		76	180	190	150	200	130	420	210	160		250						
	No. 2取水							27											36							60				66						52	39			40		89										
	No. 3取水							28											31							32				37						32	30			33		55										
	No. 4取水							35											33							48				44						44	47			56		92										
	No. 5取水							27											29							28				27						25	24			25		42										
	No. 6取水							37											40							72				110						68	73			87		190										
	No. 7取水							51											160				150			240				320		260		180		190	290	210	410	440	650	730	480									
	No. 8取水							550				430	340					280	390							280				370						320	360	370	300	330	360	530	340									
	No. 9取水							180											460	320	410	330	380	420		650	790	480	430	410	560	470	330	230	190	260	290	270	330	340	310	480	340	510	440	520						
	No.10取水							130											160							220				320						220				260		510										
	No.11取水							68											11							97				110						95	110			120		190										
	No.12取水							58											14							72				81						64	68			67		120										
	No.13取水							34											35							61				65						51	70			72		100										
	浄水※1																																			63	65	12	14	16	22	28	16	11	12	13						
西市場	原水集合	9																	44						10					11						9						16										
	No. 1取水							11																																													
	No. 2取水							10																																													
	No. 3取水							9																																													
	No. 4取水							8																																													
	No. 5取水							13																																													
	No. 6取水							9																																													
	No. 7取水							12																																													
	No. 8取水							11																																													
	No. 9取水							12																																													
	浄水※2																																			11						14										
小網	原水集合																		欠測						15					15						14						24										
	No. 1取水							9												8																																	
	No. 2取水							10												13																																	
	河田取水							21												18																																	
	浄水※3																																			12						20										
笠田	取水							15											17											15						13						24										
	浄水※4																																			12						22										
弥平島	取水							39											50											33						26						41										
	浄水																																			27						42										

水源地のPFOS・PFOAの検査については、従来の原水集合(原水)の検査に加え、令和5年8月より浄水(水道水)についても検査をすることとします。

・原水集合とは、水源地周辺の井戸から1本の水道管に集められた水のことをいいます。
・浄水とは、原水に曝気処理や消毒を行い、各家庭へ配水される水道水です。
　※1…新鵜沼東公園での結果　※2…天狗谷遺跡での結果　※3…招魂社での結果　※4…リバーサイドオアシスでの結果

なお、浄水の検査は、水道法で定められた水質基準項目の検査場所と同一の場所で実施し、検査結果についてはウェブサイト等で公表します。